

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/ TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : – IZOLACÍ
– PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ – DOPŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–51 ed 3 :
VIZ STÁVAJÍCÍ PROTOKOL

PROVÉST DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 6 ZŽ–POTRUBÍ–JEDNOTKA, BERDARD SVORKY –PROPOJIT.

PROJEKTOVAL	MICHNA ROSTISLAV
ODP.PROJEKTANT	MICHNA ROSTISLAV
ZAK. ČÍSLO	22 – 007
INVESTOR	BENJAMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, PETŘVALD
MÍSTO STAVBY	PETŘVALD

ELPROJEKT MICHNA ROSTISLAV
DRÁHY 192, FRENŠTÁT P.R.
IČ 18078231, ČKAIT 1101842
MOB. 605 725 057

NÁZEV STAVBY: **BENJAMÍN p.o. PETŘVALD**
INSTALACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

OBJEKT: D1.4c–SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

OBSAH VÝKRESU: **NAPOJENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY–1.NP**

FORMÁT	6A4
STUPEŇ	DPS
DATUM	06/2022
MĚŘÍTKO	1 : 50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	22–007/3